

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 32 227 31 24, tel/faks 32 227 41 14
rg.tychy@zabrze.psgaz.pl

Biuro Inżynierskie MK Sp. Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk.
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oświęcim

Wasz znak:

Tychy, 2016-08-03

Nasz znak: W129/1051/160020922/16

dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Projekt modernizacji ulicy Rubinowej, Karolinki, Piotra Skargi, W Sapety w Imielinie” w zakresie przebudowy ulicy Piotra Skargi wraz z warunkami przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy mapę z naniesioną siecią gazową średniego i niskiego ciśnienia, siecią nieczynną i wskreśloną branzowo-orientacyjnie. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o. o. Oddział w Zabrzu Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – Sekcję Ewidencji Majątku i Uzgodnień.

Jednocześnie informujemy, że dla sieci gazowej zaznaczonej na mapie obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z załącznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. 2013 poz. 640/.

Uzgadniamy projektowaną rozbudowę drogi przedstawioną na załączonym projekcie zagospodarowania terenu, pod następującymi warunkami:

1. W związku z kolizją projektowanej rozbudowy ulicy z siecią gazową należy przebudować sieć gazową niskiego ciśnienia,
2. Trasę sieci gazowej wyznaczyć poza obrysem projektowanej jezdni z uwzględnieniem projektowanych rzędnych terenu oraz z zachowaniem strefy kontrolowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. 2013 poz. 640/,
3. Zachować odległość pionową min. 0,8m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do nawierzchni jezdni przy czym nie mniej niż 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni,
4. Przebudowywany gazociąg wykonać z rur do rozprowadzania gazu PE100 RC szereg SDR11 zgodnych z PN-EN-1555, a średnice rur powinny odpowiadać przebudowywanej sieci,
5. Przebudowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem j/w ponadto przy projektowaniu należy zastosować się do wymagań zawartych w dokumencie pn.: „Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru gazociągów oraz przyłączy gazu w PSG sp. o. o. Oddział w Zabrzu” oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, Standardów Technicznych,
6. Projekt budowlany przebudowy gazociągu uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrzu,

verte